

## réf 105AM PH+ NEUTRALISANT AM PH+

### — CARACTERISTIQUES

Liquide : Violet  
Densité : 1.01+/- 0.05  
Odeur : Faible

### — UTILISATION

- Le Neutralisant 105 AM PH+ s'utilise **après désembouage acide avec le Réf 103 ou détartrage avec le Réf 110 ou Réf 111CLAP**
- Neutralise les eaux acides et permet leur rejet dans les égouts.
- Protège les surfaces métalliques.
- Contient un inhibiteur de corrosion.

### — MODE D'EMPLOI

#### **Circuit ouvert : production d'eau chaude sanitaire :**

- Remplir le serpentin avec un verre à moutarde (10cl) de 105 AM PH+ et compléter avec de l'eau claire.
- Laisser agir 5 minutes puis vidanger.
- Rincer le ballon d'eau chaude, le remplir au 9/10eme et ajouter 1L de 105 AM PH+.
- Laisser agir 10 minutes puis vidanger.
- Avant utilisation du réseau d'eau sanitaire, tester le pH (env. 7-8) de l'eau.pH.

#### **Circuit fermé : canalisations de chauffage :**

- Après désembouage ou détartrage, vidanger l'installation et introduire 3 à 5 L de 105 AM PH+ dans l'installation.
- Mettre l'installation en marche normale, faire circuler environ 30 minutes afin d'homogénéiser le produit dans l'installation.
- Vérifier le pH qui doit être > 9 sinon refaire l'appoint.
- Purger les radiateurs.
- **Ne pas Vidanger, le produit reste dans l'installation**

### — SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS



Symbole : Xi : Irritant

XI - Irritant

R36 - Irritant pour les yeux.

S2 - Conserver hors de la portée des enfants.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

PHOSPHATE : 5% ou plus, mais moins de 30%

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison :  
INRS : 01.45.42.59.59

### — CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 1 L (réf 105am-001)  
carton de 2 x 5 L (réf 105am-005)  
bidon de 20 L (réf 105am-020)